

Białystok, dn. 19-04-2021 r.

DAF.261.34.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) pn. „Wyposażenie zaplecza gastronomicznego oraz restauracji w Muzeum Pamięci Sybiru”

Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA DO CZĘŚCI II

Pytanie 1

Proszę o przedstawienie specyfikacji sprzętu znajdującego się pod kodem CPV 39220000.

Odpowiedź do pytania 1:

Pod w/w kodem CPV znajduje się kostkarka nablutowa – poz. 42 Załącznika nr 9 do SWZ.

Pytanie 2

Dotyczące zmywalni: Zbyt odległe zainstalowanie podłączeń (woda zimna, odpływ, zasil. 230V) do zmywarki i uzdatniacza wody spowoduje nieestetyczny wygląd, zbieranie się zanieczyszczeń. Instalacje będą przechodzić ok. 1,5 m za stołem roboczym z poz. 6.

Odpowiedź do pytania 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość przestawienia zaplanowanych urządzeń i mebli w zmywalni taki sposób, aby urządzenia znajdowały się jak najbliżej potrzebnych przyłączy. W związku z tym przy zmianie miejsca poszczególnych urządzeń należy również uwzględnić zmianę wymiarów mebli ze stali nierdzewnej tak, aby jak najlepiej dostosować je do pomieszczenia.

Pytanie 3

Dotyczy kuchni:

Brak zasilania elektrycznego 230V do urządzeń chłodniczych (poz. 8, 12). Zasilanie powinno znajdować się przy posadzce.

W kuchni przyszłościowo pojawią się dodatkowe urządzenia np. takie jak mikser, szatkownica do warzyw, maszynka do mięsa itp., które również będą wymagały zasilania 230V.

Urządzenia z poz.10, 12, 13 nie mieszczą się wymiarowo w ciągu technologicznym. Brakuje 4 cm. Proponuję wymianę stołu chłodniczy na wym. 1325x600x850. Skrócenie zlewu z poz.10 spowoduje przesunięcie komory zlewowej w róg co utrudni pracę kucharki.

Brak zasilania (wz, wc, odpływ PCV FI-50 mm na wysokości do 300 mm od posadzki) do basenu (poz. 15) przy stanowisku mycia naczyń kuchennych.

Regał z półkami perforowanymi (poz. 17) zasłoni istniejące gniazda elektryczne. Należy je przenieść lub zlikwidować ze względów bezpieczeństwa BHP (źródło wilgoci).

Brak zasilania 230 V do kuchenek indukcyjnych (poz. 21)

Znajdujące się nieopodal gniazda 230 V będą zasłonięte piecem konwekcyjno-parowym z poz. 18

Brak zasilania 230V w miejscu montażu uzdatniacza wody do pieca.

Miejsce instalacji zaworu wody do pieca spowoduje odsunięcie ciągu roboczego ewentualnie zajdzie konieczność zrobienia otworu z prawej strony podstawy (poz. 19). Brak odpływu do pieca spowoduje utrudnienia w funkcjonowaniu pracy. Woda z pieca podczas obróbki będzie wydostawać się gorąca, a brak zamkniętego odpływu będzie powodować uwalnianie się nieprzyjemnego zapachu.

Odpowiedź do pytania 3 :

W przypadku braku potrzebnego zasilania i konieczności przeniesienia instalacji elektrycznej - do Wykonawcy należy wykonanie niezbędnych prac (instalacje należy poprowadzić w maskownicach natynkowych).

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami OPZ podane wymiary urządzeń mogą być zmienione z tolerancją $\pm 10\%$.

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę sprzętów (z poz.10, 12, 13) w ciągu technologicznym.

Do poz. 15 - Zamawiający zmienia wymiar „h” komory basenu w stanowisku z basenem 1-komorowym ze stali nierdzewnej w sposób następujący: zmianie ulega wymiar h = 300 mm na h = 250 mm, aby zapobiec konieczności przerabiania istniejącego odpływu i dostosować basen do należytego podłączenia do instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Pytanie 4

Dotyczy magazynu ogólnego: Brak zasilania elektrycznego 230V do urządzeń chłodniczych z poz. 25 (do jednej szafy), z poz. 26.

Odpowiedź do pytania 4: jw. zgodnie z odpowiedzią do pytania 3.

Pytanie 5

Dotyczy przygotowalni warzyw i jaj: Brak zasilania wody (wz, wc), odpływu: PCV FI-50mm, wysokość – 350mm do lewej komory zlewu z poz.29 oraz umywalki z poz. 31. Brak zasilania 230V do naświetlacza z poz. 35

Odpowiedź do pytania 5: Zamawiający dopuszcza podłączenie zlewu oraz umywalki do jednego odpływu wody. Wykonawca winien dostosować potrzebne zasilanie do pozycji nr 35.

Pytanie 6

Dotyczy baru: Brak zasilania elektrycznego 230V do urządzeń z poz. 42, 43, 44, 45, 46. Na barze w przyszłości pojawią się dodatkowe urządzenia takie jak blender, wyciskarka, kasa fiskalna itp., które również będą wymagały zasilania 230V. Brak odpływu do ekspresu. Istnieje ewentualność doprowadzenia do wspólnego odpływu zlewowego.

Do prawidłowego funkcjonowania ekspresu i zachowania udzielonej gwarancji wskazany jest filtr wody.

Odpowiedź do pytania 6: zasilanie elektryczne do baru oraz odpływ do urządzeń zostaną wykonane w ramach realizacji części I zamówienia (pn. Dostawa wyposażenia i wykonanie aranżacji sali restauracyjnej w MPS).

Proszę o uwzględnienie w dostawie ekspresu wyposażonego w filtr wody.

Pytanie 7

Dotyczy poz. 25 wyposażenia zaplecza gastronomicznego : czy zamawiający dopuszcza wysokość lodówki do 2020 mm?

Odpowiedź do pytania 7: Zamawiający dopuszcza lodówkę o wysokości do 2020 mm.

PYTANIA DO CZĘŚCI I

Pytanie 8

Pytanie dotyczy poz. 5 – komoda-pomocnik – czy Zamawiający dopuści by komoda była produktem nowym, stylizowanym, ale nie po renowacji? Trudno jest znaleźć taką komodę, która spełniała by parametry podane przez Zamawiającego.

Odpowiedź do pytania 8:

Zamawiający dopuszcza, by komoda była produktem nowym, zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia wzoru, projektu i koloru przed ostatecznym wykonaniem.

Warunkiem koniecznym jest zachowanie wymiarów: długość w przedziale min. 122 cm, max. 182cm, wysokość nie więcej niż 67,5cm, głębokość 45cm, oraz techniki wykonania i materiału: mebel fornirowany w kolorze orzecha, półmat / satyna.

Pytanie 9

Pytanie dotyczy poz. 12 reflektor kierunkowy – Czy Zamawiający dopuści reflektor o następujących parametrach?

Reflektor kierunkowy, kompatybilny z systemem szynoprzewodów 3-obwodowych (w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny). Materiał wykonania: Stal lakierowana, Tworzywo sztuczne. Punkty oświetleniowe: 1; Źródło światła: Żarówka LED ; Typ żarówki: E27 15W/230V; Wysokość: 180 mm (240 z adapterem); Szerokość: 110 mm, Głębokość: 140 mm; Możliwość regulacji.

Odpowiedź do pytania 9:

Wyspecyfikowany powyżej reflektor nie zakłada możliwości ściemniania natężenia oświetlenia, nie określono kąta rozsyłu promieni i nie zdefiniowano temperatury barwowej źródła. Wobec tego Zamawiający nie przychylił się do prośby – proszę o zaproponowanie reflektora zgodnego z parametrami wskazanymi w dokumentacji postępowania.

Pytanie 10

Pytanie dotyczy poz. 17 parasol– opisany przez Zamawiającego parasol jest niedostępny już w sprzedaży. Czy Zamawiający dopuści parasol o następujących parametrach?

Odpowiedź do pytania 10:

Parasol ze stelażem wykonanym z aluminium pokrytego farbą proszkową w kolorze antracytowym, która zapewni trwalszy efekt i zwiększa odporność na korozję i warunki zewnętrzne (promienie UV, wilgoć). Czasza parasola skonstruowana z ośmiu ramion oraz gładkiego w dotyku poszycia poliestrowego o gramaturze min 280 g/m² i barwionych włóknach w kolorze szarym. Materiał posiada wysoką odpornością na działanie światła słonecznego (8 klasa odporności koloru - od 1000 do 1500 godzin ekspozycji). Parasol posiada dwie podstawy o tych samych wymiarach - podstawa z kółkami, która umożliwia łatwe przestawianie parasola oraz podstawa do zatwierdzenia parasola w betonowym podłożu. Czasza parasola może być ustawiana w wybranej pozycji i przechylana na boki. Parasol posiada możliwość obracania się o 360 °. Wymiar szer. 300 mm; wys. 281 cm.

Czasza proponowanego parasola jest ośmioboczna - Zamawiający preferuje czworobok (bez nawiewki). W związku z utrudnioną dostępnością wskazanego przedmiotu, Zamawiający prosi o

zapropozowanie przedmiotu o zbliżonych parametrach, np. Parasol ogrodowy typu Challenger T2 3x3 m biały - stelaż antracytowy. Nie zakłada się trwałego montażu do podłoża.

Pytanie 11

Pytanie dotyczy poz. 18 zabudowa – Czy w zabudowie baru ma być uwzględniona witryna chłodnicza i zlew jednokomorowym z ociekaczem? Jeśli tak proszę o podanie parametrów dla tego sprzętu.

Odpowiedź do pytania 11: Parametry w/w sprzętów zostały opisane w Załączniku nr 9 do SWZ. Szczegółowy model sprzętu ze wskazaniem firmy i parametrów będzie można uzyskać po wyborze wykonawcy w części II zamówienia.

Pytanie 12

Pytanie dotyczy poz. 18 zabudowa - czy Zamawiający dopuści, aby blat w zabudowie był wykonany z płyty kompaktowej, a nie z CORIANU?

Odpowiedź do pytania 12: Zamawiający zakłada zastosowanie płyty kompozytowej (Solid Surface).

Pytanie 13

Dotyczy oświetlenia – czy szynoprzewód, który jest nad barem – jest oświetleniem docelowym? Czy według projektu mają być tam lampy?

Odpowiedź do pytania 13: Według rysunku o nazwie: Rzut oświetlenia ściany oświetlone są oprawami na szynoprzewodzie, a w przestrzeni kawiarni - nad przejściami, stolikami i barem wiszą wyspecyfikowane lampy na przewodach. Obecnie występujące oprawy liniowe należy zdemontować.

Pytanie 14

Dotyczy okładziny ścian z boazerii - Czy Zamawiający dopuści zamiast desek dębowych o szerokości 40 mm, płytę drewnianą dębową frezowaną co 40 mm?

Odpowiedź do pytania 14: Układ słoików na pojedynczych listewkach jest zupełnie inny, niż na jednej, nafrezowanej płycie. Zastosowanie proponowanego rozwiązania nie będzie dopuszczone przez Zamawiającego.

Pytanie 15

Dotyczy malowania - Bardzo proszę o doprecyzowanie, które instalacje będą musiały zostać pomalowane?

Odpowiedź do pytania 15: Do malowania przeznaczono instalacje wychodzące ze ściany i bezpośrednio stykające się ze ścianą wykonaną z bloczków / cegieł cementowych: przewody elektryczne (gniazdo trudno pomalować - należy je wymienić na zielone, opcjonalnie czarne), instalacje wod-kan w otulinie, oraz pionowy przewód izolowany o okrągłej średnicy do punktu wejścia w przewód sufitowy.

Pytanie 16

Dotyczy poz. 26 – ściana wejściowa z hydrantem – Czy w zabudowie ściany mają znajdować się gniazda elektryczne, jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź do pytania 16: Znajdujące się w tej ścianie gniazda elektryczne nie są potrzebne - można je przenieść i wykorzystać do zasilenia urządzeń baru.

Pytanie 17

Dotyczy poz. 27 – prace elektryczne – w jakiej formie mają być poprowadzone instalacje elektryczne - sufitowe do podłączenia lamp sufitowych, czy w formie prostopadłej jak obecna instalacja, czy w formie linii prostych – łączenie po najkrótszej ścieżce?

Odpowiedź do pytania 17: Przy wykonaniu instalacji należy zachować dotychczasowy, uporządkowany sposób prowadzenia instalacji. Dopuszcza się pojedyncze wyjątki od tej reguły.

Jednocześnie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.