



YDY 5x6mm2
istniejąca drabina

Oznaczenia:

- T01/wcz - rozdzielnica elektryczna T01/WCZ pod potrzeby wystawy czasowej
- T01/WCZ gd-3 - gniazdo 3x230V+PE natynkowe
- T01/WCZ o-ob.6 - wypust przewodu pod zasilanie opraw
- S1 - oprawa bytowa, typ S1
- S31 - oprawa efektowa, ściemnialna 0-10V, typ S31
- S33 - oprawa efektowa, ściemnialna 0-10V, typ S33
- S36 - oprawa efektowa, ściemnialna 0-10V, typ S36
- P1 - panel z krawędziowym podświetleniem LED
- oprawa ewakuacyjna, miejsce przeniesienia istniejącej
- PM - przycisk sterujący, magistralny, n/t
- YDY 5x10mm2 / K200 - przewód (WLZ) YDY 5x10mm2 prowadzony w korycie metalowym

Uwaga:

Po wykonaniu instalacji kablowej należy odtworzyć przegrody pożarowe naruszone podczas prac instalacyjnych.

Investor:	Muzeum Pamięci Sybiru ul. Węglowa 1 15-121 Białystok
Architekt projektu budynku:	PW ARKON Jan Kabac ul. Czarna 4/1 15-395 Białystok tel. fax 85-732-81-18 pw.arkon@wp.pl
Autor projektu systemu ekspozycyjnego:	Kasper Skirgajło-Krajewski Anna Rzeźnik
Branża:	scenografia
Przedmiot rysunku:	Projekt instalacji elektrycznej. Rzut instalacji. Przestrzeń Wystawy Czasowej.
Data: 18/10/2021	Skala: 1:50
Rys. Nr: WC-ELE-RYS. 02	Jednostki: cm
mgr inż. Bogusław Górecki nr. upr. PDI/0088/POE/15 Projektant	
mgr inż. Adam Dąbrowski Współpraca projektowa	